

“ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ”

ΑΔΑΜ:

“ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ”

ΑΔΑ:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72

Ταχ. Κώδικας: 115 28

Πληροφορίες: Μπουρίτη Ελευθερία

Τηλέφωνο: 210-7289469

Email: tm_promithion@eginitio.uoa.gr

Αθήνα, 16-9-2025

Αριθ. Πρωτ.: 7494

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την αντικατάσταση του συστήματος πυρανίχνευσης του Νέου κτηρίου του Νοσοκομείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.005,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – «Αιγινήτειο Νοσοκομείο» λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ.1, περ.31), 118, 120 (παρ.2 και 3α) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016), όπως ισχύουν
2. Το υπ' αριθμ. 10261/29-11-2024 δελτίο παραγγελίας του Τμήματος Τεχνικών Έργων
3. Την υπ' αριθμ. 180/13-1-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού (ΑΔΑΜ: 25REQ016161292)
4. Την υπ' αριθμ. 1240/3-9-2025 Απόφαση της Εφορείας (ΑΔΑ: ΨΡΠΛ46Ψ8Ν2-Ι58)
5. Την υπ' αριθμ. 722/12-9-2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΥΔΙ46Ψ8Ν2-ΠΕ2, ΑΔΑΜ: 25REQ017545285)
6. Την υπ' αριθμ. 16/25-10-2023 Πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον Πρόεδρο των Εφορειών και στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Διοικητικού των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινήτειο και Αρεταίειο» (ΦΕΚ 6139/Β'/25-10-2023)

προβαίνει σε έρευνα αγοράς ανάδειξης αναδόχου για την:

Αντικατάσταση: του συστήματος πυρανίχνευσης στους χώρους του Νέου κτηρίου του Νοσοκομείου (με την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συμβατού με το ήδη λειτουργικό σύστημα του παλαιού κτηρίου) όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Ποσότητα: όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Κριτήριο ανάθεσης: θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Η **προϋπολογιζόμενη δαπάνη** ανέρχεται στο ποσό των 13.714,11 € (3.000,00 € για την υπηρεσία αντικατάστασης και 10.714,11 € για την προμήθεια του εξοπλισμού) χωρίς ΦΠΑ ήτοι **17.005,50 € (3.720,00 € για την υπηρεσία αντικατάστασης και 13.285,50 € για την προμήθεια του εξοπλισμού) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ.**

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 2025 υπό ΚΑΕ 0879 & 1429 και CPV: 31525100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την οικονομοτεχνική τους προσφορά **σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο)** μέχρι τη **Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου** και ώρα **14:00** στη Γραμματεία/Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Δ/νση: Παπαδιαμαντοπούλου 21, ισόγειο, ΤΚ 115 28,) σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση του συστήματος πυρανίχνευσης του νέου κτηρίου του Νοσοκομείου».

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την **Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου** και ώρα **10:00 π.μ.** στο Τμήμα Προμηθειών του Αιγινήτειου Νοσοκομείου (Δ/νση: Παπαδιαμαντοπούλου 21, 3^{ος} όροφος).

Η Πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση [URL:https://eginitio.uoa.gr](https://eginitio.uoa.gr) στη διαδρομή: Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις → Προκηρύξεις.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται η πλήρης τεχνική περιγραφή της προσφερόμενης υπηρεσίας και των ειδών της προμήθειας καθώς και η προσφερόμενη τιμή τους.
2. Οι τιμές πρέπει να δίδονται αποκλειστικά σε ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
3. Στις προσφορές να αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.
5. **Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της αιτούμενης προμήθειας και υπηρεσίας. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης προμήθειας και υπηρεσίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

6. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον οικονομικό φορέα του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του είναι η χαμηλότερη.
7. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν.4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
8. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
9. **Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1020.E00350.0001**
10. **Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν την προσφορά τους σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). Ο πίνακας είναι διαθέσιμος από το Τμήμα Προμηθειών μετά από σχετικό αίτημα.**
11. Η προμήθεια και η υπηρεσία βαρύνονται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
12. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφή της έως **30-12-2025**.
13. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. **Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προαναφερθέντα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
14. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
15. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4819/2021, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής της να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 11 του Ν.4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.
16. **Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:**
 - Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
 - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου (η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της

παρ.1 του άρθρου 73) το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 (Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης»)

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

17. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας
του Αιγινητείου Νοσοκομείου

Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιούφης
Αναπλ. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο πίνακας και ο εξοπλισμός του συστήματος πυρανίχνευσης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

- EN 54-11:2001 + A1:2005
- EN 54-17:2005
- EN 54-13:2017
- EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
- EN 54-17:2005
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
- EN 50130-4:2011 + A1:2014

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ.)	ΣΥΝΟΛΟ
1	Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας δύο βρόγχων (Τύπου INIM). Διαθέτει: 1) Πρόσοψη με οθόνη touch 4.3” 2) Δυνατότητα διασύνδεσης TCP/IP και HORNET 3) Δυνατότητα να δέχεται έως 240 περιφερειακά – 30 ζώνες 4) Αρχείο 2.000 συμβάντων και 1.000 λογικών εξισώσεων παραμετροποίησης λειτουργίας 5) Δυνατότητα προγραμματισμού 100 χρηστών με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης.	1	10.714,11
2	Διευθυνσιοδοτούμενος οπτικός ανιχνευτής καπνού με προγραμματισμένη ευαισθησία (συμβατός με τον παραπάνω πίνακα).	129	
3	Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής θερμικός (συμβατός με τον παραπάνω πίνακα).	2	
4	Βάση διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών.	131	
5	Διευθυνσιοδοτούμενη Σειρήνα με Flash (τροφοδοτείται από το loop). Ηχητική ισχύς: 98dB στο 1 μέτρο. Με ενσωματωμένο κύκλωμα απομόνωσης με πιστοποίηση κατά EN54-17. Βαθμός Προστασίας IP65 (IP21 πιστοποιημένο κατά EN54-3), (συμβατή με τον παραπάνω πίνακα).	12	
6	Επανατάξιμο διευθυνσιοδοτούμενο μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς, με ένδειξη LED. Διατίθεται σε κόκκινο χρώμα (συμβατό με τον παραπάνω πίνακα).	10	
7	Μπαταρία μόλυβδου με τάση 12V και χωρητικότητα 7Ah.	2	
8	Επιτηρούμενο module εισόδου.	4	
9	Καλώδιο επικοινωνίας UTP (για τη διασύνδεση με το υπάρχον σύστημα πυρανίχνευσης)	150m	
10	Εγκατάσταση όλων των ανωτέρω (διασύνδεση με το υπάρχον σύστημα πυρανίχνευσης) και έλεγχος ορθής λειτουργίας.	1	3.000,00
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ			13.714,11
Φ.Π.Α. (24%)			3.291,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.			17.005,50 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ.)	ΣΥΝΟΛΟ
1	Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας δύο βρόγχων (Τύπου INIM). Διαθέτει: 1) Πρόσοψη με οθόνη touch 4.3” 2) Δυνατότητα διασύνδεσης TCP/IP και HORNET 3) Δυνατότητα να δέχεται έως 240 περιφερειακά – 30 ζώνες 4) Αρχείο 2.000 συμβάντων και 1.000 λογικών εξισώσεων παραμετροποίησης λειτουργίας 5) Δυνατότητα προγραμματισμού 100 χρηστών με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης.	1	
2	Διευθυνσιοδοτούμενος οπτικός ανιχνευτής καπνού με προγραμματισμένη ευαισθησία (συμβατός με τον παραπάνω πίνακα).	129	
3	Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής θερμικός (συμβατός με τον παραπάνω πίνακα).	2	
4	Βάση διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών.	131	
5	Διευθυνσιοδοτούμενη Σειρήνα με Flash (τροφοδοτείται από το loop). Ηχητική ισχύς: 98dB στο 1 μέτρο. Με ενσωματωμένο κύκλωμα απομόνωσης με πιστοποίηση κατά EN54-17. Βαθμός Προστασίας IP65 (IP21 πιστοποιημένο κατά EN54-3), (συμβατή με τον παραπάνω πίνακα).	12	
6	Επανατάξιμο διευθυνσιοδοτούμενο μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς, με ένδειξη LED. Διατίθεται σε κόκκινο χρώμα (συμβατό με τον παραπάνω πίνακα).	10	
7	Μπαταρία μόλυβδου με τάση 12V και χωρητικότητα 7Ah.	2	
8	Επιτηρούμενο module εισόδου.	4	
9	Καλώδιο επικοινωνίας UTP (για τη διασύνδεση με το υπάρχον σύστημα πυρανίχνευσης)	150m	
10	Εγκατάσταση όλων των ανωτέρω (διασύνδεση με το υπάρχον σύστημα πυρανίχνευσης) και έλεγχος ορθής λειτουργίας.	1	
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ			
Φ.Π.Α. (24%)			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.			